

Allgemeine Daten / Projektdaten / Angaben und Adressen

| | | | | |
|--|---------------------------|---|-----|---------------------|
| Bauvorhaben/Objekt/Firma | Datum nächste Inspektion: | | | |
| Straße, Nr. | Gebäudeteil/Dachfläche | Hersteller: Grün GmbH • Siegener Str. 81-83 • D-57234 Wilnsdorf | | |
| PLZ | Ort | Produktidentifikation* Anzahl / Länge | | |
| *Pro Anschlageinrichtungstyp ist eine Inspektionsdokumentation auszufüllen | | | | |
| Ansprechpartner | | | | |
| Auftraggeber | Auftragnehmer | Sachkundiger | | |
| Firma | Firma | Name | | |
| Straße, Nr. | Straße, Nr. | Telefon | | |
| PLZ | Ort | PLZ | Ort | Datum, Unterschrift |

Checkliste

| PRÜFPUNKTE: überprüft und in Ordnung! = <input checked="" type="checkbox"/> | Bemerkungen: |
|---|--------------|
| Dokumentation: | |
| Montagedokumentation <input type="checkbox"/> | |
| Inspektionsdokumentation <input type="checkbox"/> | |
| Montageanleitung & Sicherheitshinweise vorhanden <input type="checkbox"/> | |
| Dach-Schemaplan vorhanden <input type="checkbox"/> | |
| Kennzeichnung / Typenschild / Prüfdatum lesbar <input type="checkbox"/> | |

Checkliste

| PRÜFPUNKTE: | überprüft und in Ordnung! | = | <input checked="" type="checkbox"/> | Bemerkungen: |
|---|----------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| Einzelanschlageinrichtung / Systemstützen: | | | | |
| keine Verformung | | | <input type="checkbox"/> | |
| keine Korrosion | | | <input type="checkbox"/> | |
| Rüttelprobe | | | <input type="checkbox"/> | |
| Erforderliche Auflast lagesicher vorhanden | | | <input type="checkbox"/> | |
| Sicherungsmuttern: Gewindeüberstand min. 2 mm | | | <input type="checkbox"/> | |

| Seilsystem GREENLINE | |
|---|--------------------------|
| keine Verformung | <input type="checkbox"/> |
| keine Korrosion | <input type="checkbox"/> |
| fester Sitz der Zylinderkopfschrauben „Seilklemme“ (5Nm) | <input type="checkbox"/> |
| Belastungsanzeige (grün) montiert und Abstand \leq 2 mm | <input type="checkbox"/> |
| Seilvorspannung | <input type="checkbox"/> |
| Seillitzen Zustand | <input type="checkbox"/> |
| Sicherungsmuttern: Gewindeüberstand min. 2 mm | <input type="checkbox"/> |
| Seilgleiter Verschleißmaß (siehe separate Anleitung) | <input type="checkbox"/> |

Abnahmeergebnis / Zusammenfassung:

- Ja** Die Anschlageinrichtung entspricht der Montageanleitung des Herstellers und dem Stand der Technik. Die sicherheitstechnische Zuverlässigkeit wird bestätigt.
- Nein** Folgende Mängel müssen wurden festgestellt und müssen behoben werden:
