

Allgemeine Daten / Projektdaten / Angaben und Adressen

Bauvorhaben/Objekt/Firma		Datum nächste Inspektion:	
Straße, Nr.		Gebäudeteil/Dachfläche	
PLZ		Ort	
Hersteller: Grün GmbH • Siegener Str. 81-83 • D-57234 Wilnsdorf		Anzahl / Länge	
Produktidentifikation*			

*Pro Anschlagereinrichtungstyp ist eine Inspektionsdokumentation auszufüllen

Ansprechpartner		
Auftraggeber	Auftragnehmer	Sachkundiger
Firma	Firma	Name
Straße, Nr.	Straße, Nr.	Telefon
PLZ	Ort	Datum, Unterschrift

Checkliste

PRÜFPUNKTE:	überprüft und in Ordnung! = ☒	Bemerkungen:
Dokumentation:		
Montagedokumentation	☐	
Inspektionsdokumentation	☐	
Montageanleitung & Sicherheitshinweise vorhanden	☐	
Dach-Schemaplan vorhanden	☐	
Kennzeichnung / Typenschild / Prüfdatum lesbar	☐	
Sicherungssystem entspricht dem Stand der Technik	☐	

Checkliste

PRÜFPUNKTE:	überprüft und in Ordnung!	=	☒	Bemerkungen:
Einzelanschlageinrichtung / Systemstützen:				
keine Verformung			☐	
keine Korrosion			☐	
Rüttelprobe			☐	
Erforderliche Auflast lagesicher vorhanden			☐	
Sicherungsmuttern: Gewindeüberstand min. 2 mm			☐	

Seilsystem GREENLINE				
keine Verformung			☐	
keine Korrosion			☐	
fester Sitz der Zylinderkopfschrauben „Seilklemme“ (5Nm)			☐	
Belastungsanzeige (grün) montiert und Abstand ≤ 2 mm			☐	
Seilvorspannung			☐	
Seillitzen Zustand			☐	
Sicherungsmuttern: Gewindeüberstand min. 2 mm			☐	
Seilgleiter Verschleißmaß (siehe separate Anleitung)			☐	

Abnahmeergebnis / Zusammenfassung:

- ☐ **Ja** Die Anschlageneinrichtung entspricht der Montageanleitung des Herstellers und dem Stand der Technik. Die sicherheitstechnische Zuverlässigkeit wird bestätigt.
- ☐ **Nein** Folgende Mängel müssen wurden festgestellt und müssen behoben werden:
