

Date generale/date proiect/informații și adrese

Proiect de construcție/obiect/firma		Data următoarei inspecții:	
Strada, nr.		Producător: Grün GmbH • Siegener Str. 81-83 • D-57234 Wilnsdorf	
Parte clădire/suprafață acoperiș		Identificarea produsului*	
Cod poștal	Loc	Număr/lungime	
*Trebuie întocmită o documentație de inspecție pentru fiecare tip de dispozitiv de ancorare			
Persoană de contact			
Angajator		Angajat	
Firma		Firma	
Strada, nr.		Strada, nr.	
Cod poștal	Loc	Cod poștal	
Expert		Nume	
Telefon		Data, semnătură	

Listă de verificare

PUNCTE VERIFICARE:	verificat și în regulă! = ☒	Observații:
Documentație:		
Documentație montare	☐	
Documentație inspecție	☐	
Instrucțiuni de montare și indicații de siguranță existente	☐	
Schema acoperișului existentă	☐	
Marcaj/plăcuță de fabricație/dată verificare lizibile	☐	
Sistemul de securitate este de ultimă generație	☐	

Listă de verificare

PUNCTE VERIFICARE:	verificat și în regulă! =	☒	Observații:
Dispozitiv de ancorare individual/reazeme sistem:			
Fără deformare		☐	
Fără coroziune		☐	
Test prin zguduire		☐	
Sarcină suplimentară existentă în siguranță		☐	
Piulițe de siguranță: Proeminența filetului min. 2 mm		☐	

Sistem cu cablu GREENLINE			
Fără deformare		☐	
Fără coroziune		☐	
Fixarea fermă a șuruburilor cu cap cilindric „clemă pentru cablu” (5 Nm)		☐	
Indicator sarcină (verde) montat și distanță ≤ 2 mm		☐	
Pretensionare cablu		☐	
Starea corzilor de cablu		☐	
Piulițe de siguranță: Proeminența filetului min. 2 mm		☐	
Gradul de uzură al glisorului de cablu (consultați instrucțiunile separate)		☐	

Rezultatul recepției/concluzii:

- ☐ **Da** Dispozitivul de ancorare este în conformitate cu instrucțiunile de montare ale producătorului și stadiul actual al tehnicii. Fiabilitatea tehnică din punct de vedere al siguranței este confirmată.
- ☐ **Nu** S-au constatat următoarele probleme care trebuie remediate:
