

Splošni podatki / projektni podatki / informacije in naslovi

Gradbeni projekt/objekt/podjetje		Datum naslednjega pregleda:	
Ulica, št.		Proizvajalec: Grün GmbH • Siegenger Str. 81-83 • D-57234 Wilnsdorf	
Del zgradbe/strešna površina			
Poštna št.	Kraj	Identifikacija proizvoda*	Število/dolžina

*Za vsak tip sidrišča je treba izpolniti eno dokumentacijo o pregledu

Kontaktna oseba			
Naročnik		Izvajalec	Strokovna oseba
Podjetje		Podjetje	Ime
Ulica, št.		Ulica, št.	Telefon
Poštna št.	Kraj	Poštna št.	Kraj
Datum, podpis			

Kontrolni seznam

TOČKE PREIZKUŠANJA: Preverjeno in v redu! = ☒	Pripombe:
Dokumentacija:	
Montažna dokumentacija ☐	
Dokumentacija o pregledu ☐	
Navodila za montažo in varnostna navodila so na voljo ☐	
Shematski načrt strehe je na voljo ☐	
Oznaka/tipska tablica/datum preizkusa berljivi ☐	
Varnostni sistem je najsodobnejši ☐	

Kontrolni seznam

TOČKE PREIZKUŠANJA: Preverjeno in v redu! = ☒	Pripombe:
Posamezno sidrišče/sistemske opore:	
brez deformacije ☐	
brez korozije ☐	
preizkus s stresanjem ☐	
potrebna obtežitev je na varnem položaju in prisotna ☐	
varovalne matice: preseg navoja najm. 2 mm ☐	

Sistem vrvi GREENLINE	
brez deformacije ☐	
brez korozije ☐	
trdno prileganje vijakov z valjasto glavo »spona vrvi« (5 Nm) ☐	
Prikaz obremenitve (zelen) montiran, razdalja pa je ≤ 2 mm ☐	
prednapetost vrvi ☐	
stanje žil jeklene vrvi ☐	
varovalne matice: preseg navoja najm. 2 mm ☐	
Obrabna mera drsnikov jeklene vrvi (glejte ločena navodila) ☐	

Rezultat prevzema/povzetek:

☐ **Da** Sidrišče ustreza navodilom proizvajalca za montažo in stanju tehnike. Varnostna tehnična zanesljivost je potrjena.

☐ **Ne** Ugotovljene so bile naslednje napake in jih je treba odpraviti:
