

Allmänna data/projektdata/uppgifter och adresser

Byggprojekt/objekt/företag		Datum för nästa underhåll:		
Gatuadress		Byggnadsdel/takyta		
Postnummer		Ort		
Kontaktperson				
Beställare		Entreprenör		Sakkunnig
Företag		Företag		Namn
Gatuadress		Gatuadress		Telefon
Postnummer		Ort		Datum, underskrift

Tillverkare: Grün GmbH • Siegerner Str. 81–83 •
 D-57234 Wilnsdorf • Tyskland

Produktidentifikation*

Antal/längd

*För varje typ av förankringsanordning ska en monteringsdokumentation fyllas i

Kontrolllista

KONTROLL-PUNKTER:	Kontrollerat och OK!	= ☒	Anmärkningar:
Dokumentation:			
Monteringsdokumentation	☐		
Underhållsdokumentation	☐		
Monteringsanvisningar & säkerhetsanvisningar finns	☐		
Schematisk bild av taket finns	☐		
Märkning/märkplåt/kontrolldatum läsbara	☐		
Säkerhetssystemet motsvarar gällande teknisk standard	☐		

Kontrolllista

KONTROLL-PUNKTER:	Kontrollerat och OK!	=	☒	Anmärkningar:
Enskild förankringsanordning/systemstöd:				
Inga deformeringar			☐	
Ingen korrosion			☐	
Vibrationsprov			☐	
Erforderlig motvikt finns och är säkert monterad			☐	
Låsmuttrar: Gängutstick min. 2 mm			☐	

Vajersystem GREENLINE				
Inga deformeringar			☐	
Ingen korrosion			☐	
Korrekt montering av skruvarna med cylindrisk skalle "Vajerklämma" (5 Nm)			☐	
Belastningsindikering (grön) monterad och avstånd ≤ 2 mm			☐	
Vajerspänning			☐	
Vajertrådarnas tillstånd			☐	
Låsmuttrar: Gängutstick min. 2 mm			☐	
Linlöpars slitagemått (se separata anvisningar)			☐	

Besiktningresultat/sammanfattning:

☐ **Ja** Förankringsanordningen är monterad enligt tillverkarens monteringsanvisningar och gällande teknisk standard. Säkerhetsteknisk tillförlitlighet bekräftas.

☐ **Nej** Följande brister har konstaterats och måste åtgärdas:
